



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MAZZINI  
Via I.DA Vinci, 16- 20834 Nova Milanese (MB)

Circ. n° 81

Nova Milanese, 14 ottobre 2014

Ai collaboratori scolastici dei plessi  
Atti  
Sito

## **OGGETTO: Controlli periodici e giornalieri**

### **Controlli periodici**

Ogni mese, per l'intero anno scolastico, vanno effettuate le verifiche dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo ecc.

A tal fine vengono consegnati gli appositi registri.

Al termine dell'ispezione vanno indicati nell'apposito riquadro il giorno e il nome di chi ha effettuato le verifiche e l'eventuale anomalia riscontrata. Di questa, va dato immediato avviso al dirigente scolastico.

Se non vengono riscontrate anomalie va comunque apposta la data e la firma sul registro.

### **Controlli giornalieri**

All'inizio della giornata lavorativa, prima dell'ingresso degli allievi nella scuola, è necessario che i collaboratori scolastici verifichino che:

1. gli estintori siano presenti, liberi da ostacoli, chiaramente visibili e immediatamente utilizzabili;
2. gli idranti siano liberi da ostacoli, chiaramente visibili e immediatamente utilizzabili;
3. siano visibili e facilmente raggiungibili tutti i pulsanti di allarme;
4. tutte le uscite di emergenza siano ben apribili (non chiuse a chiave, chiavistelli, catene ecc.) con sistema di apertura integro e sgombre da ostacoli;
5. le vie di fuga (corridoi, passaggi, scale ecc.) siano sgombre da qualsiasi ostacolo anche provvisorio.

Eventuali ostruzioni riscontrate durante la sorveglianza giornaliera vanno immediatamente rimosse mentre ogni difetto, anomalia, assenza deve essere segnalata rapidamente al dirigente scolastico che provvederà (ove necessario) ad avvertire l'Ufficio Tecnico.

Ringrazio per la collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Graziella Zorzetto